



**Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
Человека**

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе

**ПРЕДПИСАНИЕ № 432
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических мероприятий)**

23.03.2015г.

г. Ростов

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр внешкольной работы» г. Ростова 152155 Ярославская область г. Ростов ул.
Каменный мост дом 7 .

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В результате проведения межрайонной прокуратурой в ходе (выезной проверки) от 03.02.2015г. с привлечением специалистов ТО УФС Роспотребнадзора по ЯО в Ростовском МР и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО в Ростовском МР» установлены нарушения требований санитарного законодательства:

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

П. 6.1, 6.2, 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 МОУ ДОД ЦВР г. Ростова образовательный процесс осуществляется в обычном режиме. При этом параметры микроклимата не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Согласно экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР № 3-ф от 04.02.2015г. к протоколу лабораторных исследований № 20 от 03.02.2015г. микроклимат в образовательном учреждении не соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». ГОСТ 30494-11 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний и выполнения требований санитарного законодательства **предлагаю** :

№п	Наименование мероприятий	Срок исполнения.
1.	Довести параметры микроклимата в образовательном учреждении до требований санитарного законодательства	До 01.10.2015г.
2.	Решить вопрос о пуске в эксплуатацию котельной образовательного учреждения, работающей на природном газу.	До 01.10.2015г.
3.	Повторно предоставить замеры параметров микроклимата, с целью определения температурного режима в образовательном учреждении.	До 01.10.2015г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: И.О. директора МОУ ДОД ЦВР Куликову Светлану Александровну.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19,5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник ТО УФС Роспотребнадзора
по ЯО в Ростовском МР
МП



В.М.Трифонов

Копию настоящего предписания получил :

« _____ » _____ 2015.  Куликова С.А.